KIRCHE RICHTIG LÜFTEN



FAUSTFORMEL:

Lüften, nur wenn es draußen kälter ist als drinnen

FRISCHER WIND IN UNSEREN KIRCHEN!

Katholische Kirche
in Oberösterreich

Fachbereich Kunst und Kultur
in Kooperation mit
Team Diözesanes Bauen

Das Raumklima einer Kirche sollte etwa bei **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit liegen.

BEISPIEL FRÜHJAHR

Warme Frühlingsluft trifft auf den kühlen Innenraum. Dadurch bildet sich Kondenswasser an den noch kalten Mauern und Einrichtungsgegenständen, was zu schweren Schäden oder Schimmel führen kann!

DAHER GILT: **IM FRÜHJAHR NICHT LÜFTEN**

BEISPIEL SOMMER

Im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit erhöht, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Fenster oder Türen nicht auf Dauer offenstehen lassen, auch wenn sich der Kirchenraum schon erwärmt hat!

DAHER GILT: **IM SOMMER NUR AM FRÜHEN MORGEN LÜFTEN**

BEISPIEL HERBST/WINTER

Kältere Luft mit geringerer Kapazität für Feuchtigkeit trifft auf die wärmeren Innenwände. Dies führt zu einem Abfall der rel. Luftfeuchtigkeit und fördert die Trocknung.

DAHER GILT: **IM WINTER LÜFTEN**

Ausnahme: bei Regen/Nebel nicht lüften!

WEITERE INFOS zum Thema Raumklima: